

令和元年 10 月台風 19 号による被害・影響状況調査結果（概要）

1 回収結果



- 全国（38 都道府県）518 施設から回答があり、うち 83 施設が何らかの被害があった旨、報告があった。

2 被害地域

- 大きく被害報道されている関東地方や東北地方、東海北陸地方だけでなく、近畿地方、中四国地方においても被害が出ている。

3 物理的被害内容

- 被害のうち、一番多いのが「雨漏り」（57 施設）であるが、ロビーや舞台周辺、機械室への「浸水」（21 施設）も多数でている。「断水」も 1 施設あった。
- 特に、地下に設置した機械室への浸水により電気、空調設備等が破損し、復旧までに少なくとも半年間以上の休館を余儀なくされた施設が 2 施設ある。
- 電気関係で、「停電」は 4 施設、「機械故障」が 4 施設あった。
- 風の影響も大きく、看板やパネル、屋根、避雷針の「破損」等 10 施設が被害にあっている。加えて、敷地内の「倒木や枝折れ」が 5 施設から報告されている。
- その外、「壁面剥離や脱落」（5 施設）、「変形や落下物」「変形設置物の移動」等風雨による影響を受けた施設は 20 施設ある。



4 被害場所




- 機械室（14 施設）、舞台周辺（13 施設）、ロビー・ホワイエ（10 施設）と続くが、エントランス（8 施設）、楽屋・搬入口（7 施設）、非常口（3 施設）もあり、外部への開口部の被害が多かった。地下駐車場への被害も 2 施設あった。
- 被害の修繕に関しては、回答のあった 41 施設のうち、既に修理済み 9 施設、修理予定や調整中が 20 施設あるが、未定も 8 施設あり、使用不可とする施設も 2 施設あった。

5 運営面での被害

- 台風 19 号による「休館」（50 施設）、「営業時間の短縮」（29 施設）と影響は大きい。
- 特に公演中止に関しては、全国にまたがり、自主事業の中止は 71 施設、貸館事業の中止は 200 施設に上っている。


6 避難所

- 避難所と指定されていた施設（39 施設）のうち、実際に避難所を開設したのは 19 施設であった。




令和元年10月台風19号による被害・影響状況調査結果


回答数と被害の有無 (館数)




被害内容 (館数)




運営状況 (休館または営業時間の変更) (館数)



公演の中止状況 (館数)



避難所開設 (館数)



その他（台風19号以外）の被害・影響状況調査結果

10月24日現在

No.	部 支	都道府県	設置者	施設名	災害	被害状況	修繕	運営	活動状況	その他（地域情報等）	
1	北海道	北海道	岩見沢市		8月31日 ゲリラ豪雨	施設内数ヶ所で雨漏りによる浸水 (時間あたり100ミリの豪雨により、当該屋上部分の排水ドレンの許容を超え、オーバーフローし、防水シートの切れ目から浸水したものと考えられる。)	全て実施済み ※レストラン天井部分は雨漏りによる内装の損傷が大きかったため、丸1日かけての修繕工事を行った。			5km離れたいわみざわ公園野外音楽堂は全く雨に当たらず、岩見沢市中心部のみの局地的豪雨だった。	
2	関東甲信越 静岡	茨城県	坂東市		台風15号	暴風により、駐車場の枝垂桜3本倒木、3本傾き 敷地内緑地帯において倒木1本 近所の山林から水路をまたいで駐車場内に倒木1本 近所の公園から道路をまたいで緑地帯に倒木1本				当館所在地周辺では大雨による道路の冠水、暴風による倒木が発生	
3			筑西市		台風15号	広場内松の木（25メートル）が台風により根こそぎ倒れ、サッカーゴールを潰した。	9月中旬倒木伐採、ジュニアサッカーゴールの新規購入済				
4			埼玉県	熊谷市		台風15号	シースルーエレベーターのガラスが1枚落下	シースルーエレベーターのガラスは修繕中 (10月30日までに修繕が完了する予定)			
5		千葉県	千葉県	印西市		台風15号	老朽化により屋上のコンクリート工作物の一部が破損。又、ホワイエ、エントランスに雨漏りを確認した。		通常開館・事業開催		
6				栄町		台風15号				避難所として、9月8日～12日の期間開館	
7				佐倉市		台風15号					停電の影響から、市内停電多数有り。
8				市川市		台風15号	・倒木（1本） ・駐車場案内板破損落下（1枚） ・隣接施設（小学校）プールフェンス、会館駐車場内に落下したため、一時駐車場使用不能。	9月30日までに対応完了。	貸館2件中止		
9				芝山町		台風15号	・駐車場の植木が風によって倒れた ・2階ロビーの窓からしみだした雨水が室内に溜まり、床が剥離した ・9日間停電した	対応済み		停電により9月9日～17日まで閉館	千葉県では長期にわたり停電が続いた
10				東金市		台風15号	・2F屋上に設置の受電設備のケーブルが破損したため10日間停電した。 ・大ホール奈落にて大量の湧き水が発生し、停電中であつたため湧水ポンプが使用出来ず、小迫の機構部が浸水してしまい破損した。 ・複数箇所で雨漏りが発生して、天井が汚損した。 ・敷地内駐車場、及び施設周辺で倒木が発生した。	受電設備高圧ケーブル修繕済（1日）	公演中止件数：自主 1件、共催1件、貸館5件、延期4件 (台風15号と19号の合計)	・自衛隊による入浴支援場所提供（9/14～9/23） ・自衛隊員宿泊のための施設開放（24時間対応） ・東京電力車輛、及び資材置き場のための駐車場開放（9/14～9/27）	
11				千葉市		台風15号				2019年9月9日 1件中止	
12				勝浦市		台風15号	倒木1本	後日、撤去済		避難所開設中は24時間開館	市指定避難所・市指定緊急避難場所 ・台風15号・19号において避難所開設 ・台風後においても停電地域住民対応のため引き続き開設した
13				山武市		台風15号	自転車置場の屋根パネルと壁パネルが破損した。また、3階部分の笠木が破損した。	2019年12月 工事予定		臨時休館（9月10日、11日、12日）	
14				千葉県		台風15号	・停電（本線・予備線の切り替え受電対応。） ・雨漏り数か所 ・会館敷地内 駐車場フェンスの破損 ・管理区域内樹木の枝折れ 等				
15		千葉県		台風15号	・施設内の複数箇所において、雨漏りが発生。 ・施設周辺の樹木が強風により倒木。 ・風雨により手動ドアが故障。	千葉県と協議中です。					
16		千葉県		台風15号	ホール上部屋根の一部が剥離。雨天時には、雨漏りあり。 ただし搬入口付近につき、ホール内浸水はなく、ホール貸し出し可。	破損箇所が建物外につき、千葉市により修繕予定。		希望者に、別日へ利用日変更対応			
17		千葉県		台風15号	複合施設（市・保健福祉センター等とホール）建物外壁、中央階段下等の外壁の剥がれあり。ホール内への浸水等はなし。	破損箇所が建物外壁につき、千葉市により修繕予定。					
18		神奈川県	神奈川県	相模原市		台風15号	・ホール楽屋1・3の窓枠から若干量の浸水 ・多目的室ガラス面で一箇所雨漏り				
19				神奈川県		台風15号	・地下駐車場の浸水。手作業による水の掃きだし（3時間）を行い、復旧。 ・雨水が入ったことによる、駐車場入り口の満空表示の電光機器不点灯。修理し、復旧。	駐車場の電光機器は修理済み	9月8日（日）19:30開演 提携公演 計画運休発表の為、上演中止。		

No.	部 支	都道府県	設置者	施設名	災害	被害状況	修繕	運営	活動状況	その他（地域情報等）	
20	関東甲信越静	神奈川県	川崎市	[Redacted]	台風15号	ホール入り口前広場の外に面しているガラス製の壁に飛来物が当たりヒビ割れ。内側への落下物はなし。また同広場にて雨漏り。	ガラス破損の発生場所は複合ビルの共有部であるため、ビル管理組合と調整し、取り急ぎガラスのヒビ割れは落下防止の仮補強を実施。10月下旬に更に補強を行う予定。交換時期は検討・調整中		避難所として開放はなし		
21			横浜市		台風15号	総合庁舎1F駐車場のシャッターが破損（開閉が不可）					
22			神奈川県		台風15号	・屋上塔屋ルーバー破損・塔屋天井漏水・事務室天井漏水 ・建物裏崖地の幹枝が折れ敷地内に侵入	経過観察にて対応（ルーバー破損は除去の上安全な場所に移動保管）				
23			神奈川県		台風15号	・浸水：ギャラリーの一部雨漏り、地下機械室雨漏り、大ホールロビーの一部雨吹き込み、大小会議室窓際雨吹き込み ・破損：正面玄関の底部分蛍光灯外れぶら下がり、一部の消火栓扉外れ、テラスの蛇腹固定用金具曲がり、正面広場のレストラン看板大破、屋外駐車場入り口看板ぐらつき ・交通機関遮断、安全確認等のため、9月9日の施設開館、一部の施設利用時間、レストラン営業開始時間が遅れた	雨漏り等は9日中に応急処置を行った。破損箇所は9日中に応急処置を行い、その後随時撤去・修繕等を進めた。概ね9月中には必要な措置を講じた。	9月8日の夜間は共催オペラ公演の準備が行われていたが、20時で切り上げとなり、主催者およびホール職員ともに退館した。9月9日は交通機関遮断、安全確認等により通常9時の施設開館時間を遅らせた。	【9月9日】 ・9:35頃、安全確認のため一部のフロアのみ開館。以後、点検等終了の後、10:45頃全館開館。 ・大小ホール（共催オペラ公演の準備）：1時間遅れで作業開始 ・ギャラリー（主催美術展）：10時からの開場時間を遅らせて12時オープン ・会議室（貸館の会議利用）：少し遅れて入館 ・レストラン：2ヶ所のうち1ヶ所はスタッフが来られず、遅れて営業開始	・施設に隣接する通りの公衆電話ボックス破損 ・近隣公園の街路樹折れ、破損物散乱等	
24	近畿	大阪府	大阪府	[Redacted]	7月豪雨	建物の一部で雨漏りがあった	7月31日に雨漏対策実施				
25		兵庫県	小野市		台風18号	雨漏り（4か所）					
26		兵庫県	赤穂市		台風15号						
27	中四国	広島県	広島市		台風10号				プラネタリウムの投影中止		周囲の商業施設は全閉館
28			広島市	台風10号				多くの交通機関が計画運休になったため、開館はしたが企画展等のイベントをすべて中止とし、常設展のみの営業とした。			
29			呉市	台風10号				臨時休館	避難所に指定されていないが、緊急時に対応できるよう数名職員が出動した	JR呉線は始発から全線運休、市内の路線バス・生活バスは、始発から運行見合わせとなった。	
30			三原市	台風10号	施設敷地内設置のパナー（900×7000）を固定している杭が折れ、木材が外れていた。飛ばないように簡易的に固定をした。	固定している材料を新規交換。作業1日。	市内全域に避難勧告が発令されたことを受け、利用者の安全確保、施設側としても不測の事態に対応することが必要であるため臨時休館とした。				
31			下松市	台風17号			9月22日 台風接近に伴い、当館主催のロビーコンサート（無料）を3週間後に延期。				
32			山口市	台風17号	強風により当館北東側（劇場の客席上あたり）の屋根の一部が剥がれ、断熱材が隣接の公園や他近隣に飛散した。若干の雨漏り。	年内に修繕完了予定	臨時閉館（被災した日の翌日）	当館への避難希望者なし			
33			防府市	他	台風の際に浸水はしなかったが雨漏りは発生		7月21日、8月15日、9月21～22日各1件 合計3件公演中止になりました。				
34	岩国市	台風15号					避難所開設となりました。当館が管理している施設は、岩国市より避難所に指定されていません。				
35	山口県	台風10号	大きな被害はなかったが、各種警報・注意報が発表されていた為、県との協議により8/15（木）12時より休館とした。3階階段室等で雨漏りが発生。16日の開館時には乾いており、運営に支障はなかった。		現在雨漏りは止まっているが、今後修繕予定。	8/15（木）12時より休館。16日は通常通り開館。					
36	愛媛県	松山市	台風10号	地下1階で漏水があった。	今年度中に漏水箇所を修繕予定	平常どおり開館 貸館7件中止 (8/14…1件、8/15…5件、8/16…1件)					

No.	部 支	都道府県	設置者	施設名	災害	被害状況	修繕	運営	活動状況	その他（地域情報等）	
37	九州	福岡県	中間市	[Redacted]	台風17号			主催事業1公演を開催中止と判断。台風の進路状況を踏まえ、開催前日までに中止判断としチケット購入者へ払い戻し等に関する連絡対応を行った。			
38			久留米市		7月21日豪雨	当センター近辺は大きな浸水はなかったが、団体活動室、応接室を中心とした雨漏りが発生し、書類・カーペット等が濡れて使用できなくなった。また、貸館キャンセルや管理委託業者の対応ができなくなるなど、運営面にも影響を及ぼした。	当日中にバケツ等で水のくみ出し、タオルでカーペットのふき取り、消臭剤によるにおい対策をほかり、数日中に使用可能になった。漏水原因箇所は建物構造上対応困難である。	貸館1件中止。 近隣公共交通機関が運行停止したため、使用料還付した。	委託している施設管理者が遅れて出勤になったため、災害対応中の職員で代替対応。	施設近隣の河川が氾濫危険水位となり、避難指示が発令。市内各地で浸水が発生した。	
39					8月26～27日九州北部豪雨	建物内の一部漏水が発生した。屋上防水シートが一部破損した。		貸館2件中止。 7月は近隣公共交通機関が運行停止したため、使用料還付したが、8月26日は運行中のため使用料還付なし。	翌日施設管理を委託している業者から管理人派遣見合わせとなり、終日職員で代替対応。		
40			宗像市		台風17号			9月22日、23日に実施予定であった音楽祭を全面中止とした。			
41			大川市		台風17号	影響で、施設の数箇所から雨漏りが発生した。また、強風に伴って本館公民館棟、南側入口のテラス屋根のビニルが2mほど破損した。	直ぐに、見積りは取ったが、近隣の施設なども破損しているところがあり修繕を待たなければならない状態で予定が立っていない。				
42			八女市		台風17号	9月22日夕方から23日未明にかけて、暴風により、交流棟屋根南側の鉄板部分が、幅2～6メートル、長さ30メートルにわたり剥がれ捲りあがるなどの被害を受けた。	応急工事				
43			北九州市		台風10号	舞台裏倉庫が浸水した。備品類は移動させていたため備品等には被害なし。	舞台裏倉庫の浸水を防ぐ工事を市に要望中。				
44					台風17号	ホール正面入口側のロータリーに設置している、アカシア灯（外灯）の電球が2個破損、電球を取付ける部分が5か所変形した。	外灯は修繕済であるが、原状回復できなかった。				
45					伊万里市	九州北部豪雨			警報発令により催物の中止 市民センター11件、市民会館5件		
46			佐賀県		佐賀市	佐賀県豪雨	イベントホール搬入口（シャッター）から浸水。搬入口の荷解きスペースと通路の床が浸水被害。イベントホール搬入口は、搬入口に向かって下りのスロープで、下りきったシャッターの前に排水溝がある。排水能力を超える雨量により、排水が追いつかなかった。	モップ等で排水、清掃し対応。			
47					鳥栖市	台風17号			9/22 公演中止		
48					武雄市	8月佐賀豪雨			貸館で28日、29日主催者による中止	指定避難所	市内各地で床上床下浸水があり、これまでにない程の大きな被害を受けている。
49					佐賀県	佐賀県豪雨	ホール舞台下浸水・一部客席等への浸水 ホール舞台上手・下手のじゅうたんにカビが発生	ホールじゅうたんの張り替え済み（10/14）	8月28日9時-17時にて閉館（通常9時-22時）		
50			大分県		大分市	台風17号・18号	・漏水による天井材の劣化 ・地下水染み出しによる天井材の劣化 ・地下水染み出しによる地下電気室の浸水	修繕工事費用見積中			
51			宮崎県		日向市	台風10号				台風接近が予想された日の臨時休館措置	当館は隣接の公民館が指定避難所となっており、そちらに収容出来なくなった場合の二次避難所となっております。今回及び今年の台風におきまして、避難所を開設することはありませんでした。

No.	部 支	都道府県	設置者	施設名	災害	被害状況	修繕	運営	活動状況	その他（地域情報等）
52		宮崎県			台風17号			大雨によるJR等交通機関への影響のため、2件の貸館催しが中止に（17号、19号時）		市内において数ヶ所の道路冠水あり。被害なし。
53			浦添市		6月4日豪雨	局地的な集中豪雨のため、小ホールロビー、生涯学習棟EVホール、練習室②廊下が浸水。	ロビーの清掃作業を実施。	公演終了直後のため、観客が足止めされた。雨水除去後、退館。	スタッフ総出で雨水の掻き出し作業を実施。	当館は斜面に立地しており、豪雨の度に雨水がたまりやすく、掻き出し対策（道具集積、止水対応）は常時行っている。
54					台風17号	楽屋屋上から雨漏りし、天井に雨水のシミ。記念植樹倒壊。	楽屋屋上の浸水箇所の特定には至っていない。	9/21は交通機関も運休したため、臨時休館。 貸館8件（会議室含む）中止。	臨時休館のため、総務、舞台、施設各課の担当者が待機し、被害状況等の巡回を行った。避難所開設は市役所のみ。	
55	九州		宮古島市		台風13号	暴風により搬入口シャッター破損、裏側入口シャッターボックス破損、3階外部通用口ドア鍵破損、正面玄関ホール壁からの雨漏り等、部分的に建物の損壊あり。	10月中			
56		沖縄県	那覇市		台風17号			クラシックコンクールが貸館公演にて予定されていたが、暴風警報が発令され、公共交通機関が運休となり、中止。	8:30～10:00まで電話対応、貸館主催者との協議。10:00頃職員退館。 ※台風時、交通機関が運休した場合は、職員も休みとなるが、前日の時点で、暴風域の発生を予測していなかったため、当日対応となってしまった。 ※弊館は、指定避難場所ではない	施設周辺の街路樹が、倒れていた。
57			南城市		台風15号			台風による暴風警報発令および公共交通機関の停止による終日閉館、貸館公演の中止		